

Følgende retningslinier er gældende:

Når varmtvandsbeholderen skal udskiftes, så anbefaler vi, at der sættes en ny varmtvandsbeholder op, da denne er designet til at bruge fjernvarmevand.

Vi kan ikke anbefale, at der opsættes en gennemstrømningsvandvarmer, da fjernvarme-centralen i så fald ikke kan garantere, at vi altid kan levere den ønskede mængde varmt vand. Det skyldes, at en gennemstrømningsvandvarmer ikke er designet til at bruge fjernvarmevand.